

Rédacteur : proviseur

Vientiane, le 2 juin 2017

Destinataires : CA, commission extension.

COMPTE RENDU de RÉUNION

Mercredi 31 mai

Présents : Mme Lefebvre, MM Amselem, Benguigui, Carujo, Doussantousse, El Moutaoukil, Goduel, Mathey.

Ordre du jour :

- 1) Validation des emplacements d'eau froide, d'eau chaude, des cumulus et des siphons de sol
- 2) Validation des emplacements de téléphone et des horloges connectées, centrale téléphonique et horloge centrale
- 3) Validation des emplacements de l'infrastructure réseau : prises RJ45, switch, baies de brassage, serveurs, fibre optique et réseau WIFI

En préambule, il est indiqué que la prochaine réunion de chantier se déroulera le **mercredi 7 juin 2017 à 15h00**

1) Validation des emplacements d'eau froide, d'eau chaude, des cumulus et des siphons de sol

Chauffe-eau électrique individuel : suppression de ces appareils en B4, B5, D09 pour n'avoir qu'une arrivée d'eau froide.

Maison des lycéens A25 : ne mettre qu'une arrivée d'eau froide, pas de lien avec un cumulus.

Cumulus derrière la salle A18 : vérifier que cela ne masque pas l'arrivée de lumière dans la pièce A18.

Cumulus dans le bâtiment 4 au premier étage : le placer au même endroit, mais à l'étage supérieur.

Siphons en C5, C10, T8, T9, T10, T11 : à retirer, car non demandé dans le programme.

2) Validation des emplacements de téléphone et des horloges connectées, centrale téléphonique et horloge centrale

Téléphone A03 : inutile de mettre un téléphone dans cette pièce.

Téléphones A18 : ne mettre qu'une prise ; retirer celle qui se trouve près de la porte d'entrée.

Téléphone plateau sportif F02 : mettre le téléphone de l'autre côté de façon à ce qu'il serve pour le terrain de football aussi en cas de besoin.

Téléphone B2 : ajouter une prise de téléphone au niveau de la régie.

Horloge plateau sportif F02 : mettre l'horloge de l'autre côté (idem téléphone) et en ajouter une seconde en direction du terrain de football.

Horloge dans la cour de récréation : ajouter une horloge dans la cour de récréation au niveau de la salle A24, côté extérieur.

Horloge dans l'amphithéâtre : retirer l'horloge de l'amphithéâtre

3) Validation des emplacements de l'infrastructure réseau : prises RJ45, switch, baies de brassage, serveurs, fibre optique et réseau WIFI

RJ45 autour de la piscine : 3 prises en E08 proches de la porte afin de prévoir une connexion en cas d'accueil d'une compétition.

Les plans électriques seront validés par voie électronique